



CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS

Estado do Paraná

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA Nº 02/2025

Eu, **MARCIO PATERA**, Presidente da Câmara Municipal de Manoel Ribas, Estado do Paraná, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que:

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, Eu, **MARCIO PATERA**, Presidente da Câmara Municipal de Manoel Ribas, Estado do Paraná, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que:

1 ADJUDICAR o objeto do certame a seguinte empresa:

KAMILA APARECIDA KULKAMP CNPJ Nº 80.058.647/0001-03.

2 HOMOLOGAR

Fica homologado o processo licitatório referente à Dispensa de Licitação Eletrônica nº 02/2025, favorável à proposta de autoria da empresa proponente **KAMILA APARECIDA KULKAMP**, localizada na Rodovia PRT 466, Bairro Parque Industrial, no Município de Manoel Ribas, Estado do Paraná, sendo assim, fica autorizado o Setor Administrativo deste Legislativo Municipal, a providenciar a Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação e comissionamento de sistema de geração de energia solar fotovoltaica com potência aproximada de 14,03 kWp, incluindo todos os materiais, equipamentos, serviços técnicos e mão de obra qualificada, atendendo à sede da Câmara Municipal de Manoel Ribas, conforme segue:

- Lote I:**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	SISTEMA FOTOVOLTAICO POTÊNCIA MÍNIMA DIMENSIONADA EM 14,03KWP. COMPOSTO POR: 01 Inversor solar on-grid. Potência nominal mínima: 10 kW. Com pelo menos 3 MPPTs (rastreamento do ponto de máxima potência). Tensão de saída compatível com rede monofásica 220V. Equipado com sistema de proteção contra arco elétrico (AFCI)	R\$ 30.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS

Estado do Paraná

	Módulos fotovoltaicos. Quantidade mínima: 24 unidades. Potência unitária de pelo menos 610 Wp. Tecnologia: monocristalinos com células partidas (half-cell). Eficiência adequada às normas técnicas do setor, com vida útil estimada de 25 anos. Cabos solares. Cabos de corrente contínua (CC). Bitola mínima: 4 mm². Tensão mínima suportada: 1,8 kV. Cores distintas para polarização (vermelho e preto). Metragem total estimada: 200 metros. Conectores do tipo MC4. Quantidade mínima: 8 unidades. Tipo: macho e fêmea. Compatíveis com os cabos e módulos utilizados	
--	---	--

Edifício da Câmara Municipal de Manoel Ribas, aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. (11/08/2025).

MARCIO PATERA

Presidente da Câmara Municipal de Manoel Ribas